Stöldskyddsföreningens tilläggsdokument

SSF 1094 utgåva 2

Lås och beslag, mekaniska slutbleck till lås för fast montering – inbrottsskydd, klassning, krav och provning

Tillägg T1

2026-11-06

Bakgrund

Ändring införs för att rätta felskrivningar i SSF 1094:2, avsnitt 5.3.3, tabell 1.

Tillämpning

Ändringarna avser nedan angivna avsnitt. Under en övergångsperiod om sex (6) månader kan tidigare skrivningar användas för att utfärda nya, eller förnya befintliga certifikat. Befintliga certifikat påverkas inte av dessa ändringar under certifikatets giltighetstid.

Avsnitt	Namn	Beskrivning av ändring	Datum
5.3.3	Lyftbelastning	Rättning av felskrivningar i tabell 1	Ändrat genom detta dokument 2026-11-06

Ändringar genom detta dokument

Detta dokument utgör ett tillägg till originalnormen vilket innebär att såväl originalnorm samt detta tilläggsdokument krävs för en fullständig och uppdaterad normtext.

Ändrad skrivning avsnitt 5.3.3

Nedan ändring ersätter tidigare skrivning i sin helhet.

© Copyright SSF. Återgivning i alla former utan tillstånd är förbjudet.

5.3.3 Lyftbelastning av slutbleck

Slutblecket ska motstå en lyftkraft enligt SS-EN 12209 4.8.15 samt tabell 1.

Slutbleckets motstånd mot lyftbelastning ska provas enligt 6.3.4.

Kraften ska kunna kvarhållas under 60 sekunder.

Låshus	Nivå 1A	Nivå 1B	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5
5.2.1 Kåpa – Belastning i X-led	2 kN	2 kN	SS-EN 12209 grade 4 5 kN	SS-EN 12209 grade 6 6 kN	SS-EN 12209 grade 6 6 kN
5.2.2 Kåpa – Belastning i Y-led	2 kN	2 kN	SS-EN 12209 grade 4 5 kN	SS-EN 12209 grade 6 6 kN	SS-EN 12209 grade 6 6 kN
5.2.3 Kåpa – Belastning i Z-led	2 kN	2 kN	SS-EN 12209 grade 4 5 kN	SS-EN 12209 grade 6 6 kN	SS-EN 12209 grade 6 6 kN
5.3.1 Sidobelastning	SS-EN 12209 grade 3 5 kN	SS-EN 12209 grade 4 7 kN	SS-EN 12209 grade 4 7 kN	SS-EN 12209 grade 6 10 kN	12 kN
5.3.2 Dragbelastning	SS-EN 12209 grade 3 5 kN	SS-EN 12209 grade 4 7 kN	SS-EN 12209 grade 4 7 kN	SS-EN 12209 grade 6 10 kN	12 kN
5.3.3 Lyftbelastning	***SS-EN 12209 grade 4 5 kN***	***7 kN***	***7 kN***	***10 kN***	12 kN

Tabell 1 – Belastning av slutbleck

© Copyright SSF. Återgivning i alla former utan tillstånd är förbjudet.